



VODE KRAŠIĆ d.o.o.
Krašić 96

Na temelju članka 18. Odluke općinskog vijeća Općine Krašić o osnivanju trgovačkog društva Vode Krašić d.o.o. (u daljnjem tekstu - društvo), direktor trgovačkog društva Vode Krašić d.o.o., Krašić (u daljnjem tekstu – direktor društva) donosi :

PRAVILNIK O RADU I ODRŽAVANJU CJEVOVODA VODOOPSKRBNNE MREŽE - VODE KRAŠIĆ d.o.o., KRAŠIĆ

Članak 1.

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Članak 2.

Održavanje cjevovoda podrazumijeva:

- redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na način određen projektom građevine ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji. Pregledi cjevovoda uključuju provjeru funkcionalnosti cjevovoda i armatura
- izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
- izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen,
- ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima

Članak 3.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom građevine te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima održavanja, na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Članak 4.

Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta ili posebnih propisa, ali ne rjeđe od 5 godina.

Članak 5.

Stručno tehnički djelatnici za održavanje vodoopskrbnog sustava na području Općine Krašić su :

Nadzornik vodoopskrbne mreže Društva:

Tomislav Furdek, KV vodoinstalater

Telefon: 099 / 406 – 7050

Adresa: Pribić 98, Krašić

Direktor Društva:

Davor Vlašić ing.grad.

Telefon: 098/ 248-543

Adresa: Slavetička 8, Zagreb

U Krašiću 03.01.2017.

Direktor : Davor Vlašić ing.grad. v.r.


VODE KRAŠIĆ d.o.o.
Krašić 96